

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5816/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant podziemny DN80 PN16/10

Oznaczenie producenta: 851 DN80 PN16

Materiał kolumny:	- stal S235JR lub żeliwo EN-GJS-400-15
Materiał korpusu	- żeliwo EN-GJS-400-15 lub żeliwo EN-GJL-250
Materiał komory zaworowej	- żeliwo EN-GJS-400-15 lub żeliwo EN-GJL-250
Średnica nominalna	- 80 mm
Głębokość zabudowy	- 750, 1000, 1250, 1500, 1800 mm
Ciśnienie nominalne	- 1,0/1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up.

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 sierpnia 2025 r.