

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5816/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Armatura Befi Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 Nowy Żmigród

stwierdza, że wyrób:

Hydrant podziemny DN80 PN16/10
Oznaczenie producenta: 851 DN80 PN16

produkowany przez:

Armatura Befi Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 Nowy Żmigród

w zakładzie produkcyjnym:

Armatura Befi Sp. z o.o.
ul. Dukielska 79
38-230 Nowy Żmigród

spełnia wymagania:

pkt. 3.22 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8002/2025 z dnia 01.07.2025 r.
2. Sprawozdania z badań nr 4722/BS/10 z dnia 21.05.2010 r. oraz nr 5615/BS/11 z dnia 13.01.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP.
3. Certyfikat EC nr 1438/CPD/0186 z dnia 03.02.2012 r. wydany przez CNBOP-PIB, jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5816/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 25.08.2025 r.

do 24.08.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up.

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczzeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 sierpnia 2025 r.