

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5814/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant nadziemny DN80 PN16/10 typ A wg: PN-EN 14384:2009.

Oznaczenie producenta: 855 DN80 PN16

Materiał głowicy:	- żeliwo EN-GJS-400-15 lub EN-GJL-250
Materiał kolumny	- stal S235JRH lub żeliwo EN-GJS-400-15
Materiał komory zaworowej	- żeliwo EN-GJS-400-15 lub EN-GJL 250
Nasady boczne	- 2 x 75
średnica nominalna	- 80 mm
Głębokość zabudowy	-1000, 1250, 1500, 1800 mm
Ciśnienie nominalne	- 1,0/1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up.

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 sierpnia 2025 r.