

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 5814/2025**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Armatura Befa Sp. z o.o.**  
**ul. Dukielska 79**  
**38-230 Nowy Żmigród**

stwierdza, że wyrób:

**Hydrant nadziemny DN80 PN16/10 typ A wg: PN-EN 14384:2009.**  
**Oznaczenie producenta: 855 DN80 PN16**

produkowany przez:

**Armatura Befa Sp. z o.o.**  
**ul. Dukielska 79**  
**38-230 Nowy Żmigród**

w zakładzie produkcyjnym:

**Armatura Befa Sp. z o.o.**  
**ul. Dukielska 79**  
**38-230 Nowy Żmigród**

spełnia wymagania:

**pkt. 3.21 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8003/2025 z dnia 01.07.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4721/BS/10 z dnia 21.05.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP.
3. Certyfikat EC nr 1438/CPD/0187 z dnia 25.08.2010 r. wydany przez CNBOP-PIB jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5814/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 25.08.2025 r.

do 24.08.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Z up.

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń  
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 sierpnia 2025 r.